



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „Западнобеломорски район”

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Публично обявяване на заявление с вх. № РР-01-254/18.11.2015г. от Кмета на община Белица за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: „Канализационна система на гр. Белица”.

1. Заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект: „Канализационна система на гр. Белица”, гр. Белица, общ. Белица, обл. Благоевград, ЕКАТТЕ 03504.

2. Водоприемник на формираните отпадъчни води от горепосочения обект е река Белишка, приток на река Места, Водно тяло – Код: BG4ME900R080.

3. **Поток №1** – смесен поток отпадъчни води /битови, дъждовни и промишлени/ от КК 1 на гр. Белица в място на заустване р. Вотръчка, точка на заустване със следните координати:

В - 41° 57' 14.50"

Л - 23° 33' 22.40"

Поток №2 – смесен поток отпадъчни води /битови, дъждовни и промишлени/ от КК 2 на гр. Белица в място на заустване р. Белишка, точка на заустване със следните координати:

В - 41° 56' 59.35"

Л - 23° 33' 19.95"

Поток №3 – смесен поток отпадъчни води /битови, дъждовни и промишлени/ от КК 3 на гр. Белица в място на заустване р. Вотръчка, точка на заустване със следните координати:

В - 41° 57' 07.10"

Л - 23° 33' 26.20"

Поток №4 – смесен поток отпадъчни води /битови, дъждовни и промишлени/ от КК 4 на гр. Белица в място на заустване р. Белишка, точка на заустване със следните координати:

В - 41° 56' 58.80"

Л - 23° 33' 37.10"

Поток №6 – смесен поток отпадъчни води /битови, дъждовни и промишлени/ от КК 6 на гр. Белица в място на заустване р. Белишка, точка на заустване със следните координати:

В - 41° 56' 48.90"

Л - 23° 33' 39.10"

Поток №8 – смесен поток отпадъчни води /битови, дъждовни и промишлени/ от КК 8 на гр. Белица в място на заустване р. Вотръчка, точка на заустване със следните координати:

В - 41° 56' 35.50"

Л - 23° 33' 51.10"

3. Количества на заустваните отпадъчни води и индивидуални емисионни ограничения:



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „Западнобеломорски район“

3. Количества на заустваните отпадъчни води и индивидуални емисионни ограничения:

ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ		
Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения
Пунктове: №1; №2; №3; №4; №6; №8 – изход КК за гр. Белица	Q _{ср. ден.} (м ³ /ден)	КК №1 – до 3,712 КК №2 – до 3,712 КК №3 – до 35,180 КК №4 – до 35,180 КК №6 – до 74,268 КК №8 – до 101,632
	Q _{макс час.} (м ³ /час)	КК №1 – до 0,154 КК №2 – до 0,154 КК №3 – до 1,465 КК №4 – до 1,465 КК №6 – до 3,094 КК №8 – до 10,557
	Q _{ср. год.} (м ³ /год.)	КК №1 – до 1355 КК №2 – до 1355 КК №3 – до 12841 КК №4 – до 12841 КК №6 – до 27108 КК №8 – до 37096
	Активна реакция рН	6.0-8.5
		мг/дм ³
	Неразтворени вещества	35
	БПК ₅	25
	ХПК (бихроматна)	125
	Нефтопродукти	0,5
	Срок за достигане на индивидуалните емисионни ограничения	От влизане в сила на настоящото разрешително.

4. Възражения и предложения за условия, при които да бъде издадено разрешителното, ще бъдат приемани само в рамките на законоустановения четиринадесет дневен срок за публично обявяване, като е необходимо същите да се представят в Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград – п.к. 441.

ВАНГЕЛИЯ ИВАНОВА
Директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“